

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и**

ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34, тел. 8 (499) 742 – 07 – 72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району

(наименование органа государственного надзора)

МО г.Сергиев Посад ул.Центральная д.2 тел. 8-926-961-24-88 :

spogpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 147

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой ИНН 5042070009

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения № 147 от «16» августа 2021 г.

Заместителя главного государственного инспектора по Сергиево-Посадскому району Беляева А.М.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

"17" августа 2021 г. с 15 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 минут.

"30" августа 2021 г. с 09 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 00 минут.

Проведена плановая выездная проверка по адресу:

Московская область, Сергиево-Посадский г.о., город Хотьково, улица 2-Рабочая, д.27а

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому г.о. УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области Новиков Кирилл Борисович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директор Вороная Елена Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	датчики АПС установлены не на несущих строительных конструкциях.	(п.13.3.4, СП 5.13130.2009; ст.4, ст.6, ФЗ-123) ;	25.07.2022	
2.	датчики АПС установлены таким образом, что от датчика АПС до электросветильника менее 0,5 м.	(п.13.3.6, СП 5.13130.2009; ст.4, ст.6, ФЗ-123) ;	25.07.2022	
3.	отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства,	(п.54, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479)	25.07.2022	

	функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем			
4.	дверь эвакуационного выхода актового зала, ведущая на улицу, на первом этаже открывается не по направлению выхода из здания.	(п. 4.2.20, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123);	25.07.2022	
5.	отсутствует крепление стульев в актовом зале в ряды.	(п.94, ПП 1479);	25.07.2022	
6.	подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013);	(п.8.1; раздел 8; СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ-123); На	25.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по Сергиево-Посадскому р-ну УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Московской области
Новиков Кирилл Борисович

«30» августа 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

М.П.

Вороная Елена Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» августа 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору